



# Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş.

Gebze Güzellere Organize Sanayi Bölgesi  
İnönü Mah. Osman Gazi Cad. No: 1 41400 Gebze / KOCAELİ

## Deney Raporu Test Report

080

03-13

### Müşterinin adı/adresi

Customer name/address

### İstek Numarası

Order No.

### Numunenin adı ve tarifi

Name and identity of test item

C Gas R-134a

Parti No: Kap No: 2

### Numunenin kabul tarihi

The date of receipt of test item

15.03.2013

### Açıklamalar

Remarks

-

### Deneyin yapıldığı tarih

Date of Test

15.03.2013

### Deney metodu/cihazları

Test method/devices

HFC-134a

Gas Chromatograph / Moisture M.

### Çevre Şartları

Environmental Conditions

Laboratuvar ortam ısısı: 20,5°C

Laboratuvar ortam nem oranı: %36

### Ölçüm Sonuçları

Measurement Results

Özellik	Sonuç	Birim	Referans Değerler		Değerlendirme
			Min.	Maks.	
Safılık	99,92	wt%	99,90		
Nem	6,8	ppm		10,00	
Numunenin bilinen fiziksel özelliği		Değer	Birim		
25°C'de sıvı yoğunluğu		1206	Kg/m <sup>3</sup>		
Moleküler ağırlık		102	Kg/kmol		
1.013 bar da kaynama noktası		-26,1	°C		
Kritik ısı		101,1	°C		
Kritik basınç		40,6	bar		

Mühür

Seal

Tarih

Date

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

Laboratuvar Müdürü

Head of Testing Laboratory

15.03.2013

Baki Sarıkaya

Barış Uçaner

\* Dupont ürün referans değerleridir.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

BF001 / Rev.00